

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД НОВИ САД**  
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ**  
**И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**  
**Комисија за јавну набавку ОП-1/2018**  
**Број: XXV-404-4/18-3**  
**Дана: 12. марта 2018. године**  
**Шифра: ОП-1/2018**  
**Нови Сад**

**Додатне информације/појашњења број 3**  
**у поступку јавне набавке радова на пословном простору на адреси Кеј жртва**  
**рације број 2, шифра: ОП-1/2018**

Наручилац је дана 07.03.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку радова на пословном простору на адреси Кеј жртва рације број 2, шифра: ОП-1/2018, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:

Питање: „у поступку јавне набавке радова на пословном простору на адреси Кеј жртва рације бр.2, шифра: ОП-1/2018, поставила бих вам питање за позицију 7.6 у Осталим радовима. Ради се о сигурносним ролетнама са аутоматским управљањем, поред наведене квадратуре потребан нам је број врата (односно колико поља ће бити на порталима). Од тога зависи да ли ће управљање бити ручно или уз помоћ мотора.“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачинила је дана 12.03.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор: Улични портал се састоји од 5 елемената: четири велика портала и улазног портала са вратима, по два портала лево и два портала десно од улазног портала. Улазни портал има врата и два фиксна дела, а сваки од четири велика портала подељен је на по три дела који су клизни и клизе један преко другог. За сигурносне ролетне тражено је аутоматско управљање, што подразумева мотор или више мотора, колико је потребно за наведени опис портала. Ролетна мора бити челична, поцинкована и пластифицирана у боји по избору инвеститора. Електро мотор централни на осовини по средини врата смештен у кутији тако да се не види. Застор-испуна од перфорираних профила-кружна профилација; на водилицама и завршном профили треба предвидети адекватне гуме.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**Комисија за јавну набавку ОП-1/2018**