

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Комисија за јавну набавку ОП-1/2018
Број: XXV-404-4/18-3
Дана: 14. марта 2018. године
Шифра: ОП-1/2018
Нови Сад

Додатне информације/појашњења број 4
у поступку јавне набавке радова на пословном простору на адреси Кеј жртава
рације број 2, шифра: ОП-1/2018

Наручилац је дана 13.03.2018. године од заинтересованих лица, путем е-маила, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, шифра: ОП-1/2018, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:

Питање 1: „У предмеру радова 7. ОСТАЛИ РАДОВИ: У позицији 7.4. Да ли је у питању уградни судопер који иде у елементе кухиње или самостојећи без уградње и која је запремина (литара) истог.“

Питање 2: „У предмеру радова 7. ОСТАЛИ РАДОВИ: У позицији 7.6. На колико сегмената се дијели сигурносна ролетна пошто се тражи количина од 55м² (дужина исте цца 18 мет.), веома је битна због количине електро мотора који се морају уградити, да ли иста мора да буде челична поцинкова или челична поцинкована и пластифицирана или је можда класична прозорска ролетна алуминијска или пластична са испуном од полиуретана или не.“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачинила је дана 13.03.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор 1: Претпостављамо да се питање односи на расхладни уређај а не на судопер. Расхладни уређај треба да буде уградни, запремине око 103 литре, такав да може да се угради на предвиђено место у кухињи.

Одговор 2: Улични портал се састоји од 5 елемената: четири велика портала и улазног портала са вратима, по два портала лево и два портала десно од улазног портала. Улазни портал има врата и два фиксна дела, а сваки од четири велика портала подељен је на по три дела који су клизни и клизе један преко другог. За сигурносне ролетне тражено је аутоматско управљање, што подразумева мотор или више мотора, колико је потребно за наведени опис портала. Ролетна мора бити челична, поцинкована и пластифицирана у боји по избору инвеститора. Електро мотор централни на осовини по средини врата смештен у кутији тако да се не види. Застор-испуна од перфорираних

профила-кружна профилација; на водилицама и завршном профилу треба предвидети адекватне гуме.

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку ОП-1/2018