

*I Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке добра – клима уређај, шифра
ЈНМВ-Д-25/2017*

17. новембар 2017. године

1. Питање: Како навести укупну цену, ако се дужина цеви утврђује на лицу места?

1. Одговор: Наручилац није навео дужину цеви из разлога што постоји неколико могућности уградње, међутим дужина цеви између спољне и унутрашње јединице неће бити већа од 7 m.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ