

I Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке услуга – контролног прегледа и сервисирања противпожарних апарата и хидраната за период од годину дана, (шифра: ЈНМВ-У-7/2016)

1. Питање: У тачки 3. на страни 3. Конкурсне документације наведена је спецификација противпожарних апарата и хидраната који су предмет контролног прегледа и сервисирања. За наведене апарате и хидранте одређени су послови и то:

- Редован сервис и контрола противпожарних апарата обухвата отварање противпожарних апарата, контрола бочице, протресање праха и преглед делова противпожарних апарата, стављање атест картице,
- Редован сервис и контрола хидраната обухватају преглед делова хидраната, мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи, стављање атест налепнице, издавање стручног налаза (извештај) хидранта, у складу са прописима о противпожарној заштити.

Добављач је у обавези да услуге врши редовно, у складу са прописима о противпожарној заштити и потребама Наручиоца.

Као обавезан услов за учешће у поступку јавне набавке – поглавље 4.1. тачка 4. на страни 8. Конкурсне документације тражите: да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке и то: Фотокопија Решења издатог од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

У поглављу 4.2. Додатни услови тачка 2. Тражите да понуђач има овлашћење - акредитовану лабораторију за испитивање S и CO₂ судова на водени притисак.

Зашто за наведене послове из напред дате спецификације, тражите да понуђач има овлашћење-акредитовану лабораторију за испитивање S и CO₂ судова на водени притисак, када је за наведене послове апсолутно непотребно поседовање овлашћење - акредитоване лабораторије за испитивање S и CO₂ судова на водени притисак. За обављање наведених послова потребно је искључиво: Решења издатог од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

Постоји само једна фирма која поседује овлашћење-акредитовану лабораторију за испитивање S и CO₂ судова на водени притисак, те смо мишљења да постоји очигледно намештање послова тој фирми и да се на овај начин фаворизује један понуђач, чиме се понуђачи стављају у неравноправан положај што је супротно одредбама Закона о јавним набавкама.

Молимо да се изврши измена конкурсне документације на тај начин што ће се брисати из конкурсне документације услов да понуђач има овлашћење-акредитовану лабораторију за испитивање S и CO₂ судова на водени притисак.

1. Одговор: Сходно Вашој сугестији Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације..

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ