

II Одговори на питања Понуђача у поступку јавне набавке радови – проширење система за аутомтску дојаву пожара, шифра ЈНМВ-Р-7/2016

1. Питање: На страни 3 од 24 су наведене карактеристике захтеване опреме у вези јавне набавке. Кроз питања и одговоре дали сте одговор на питање, у вези оверене документације, да је документација оверена. Још једном Вас питамо да ли је документација на основу које је формиран позтив за јавну набвку оверена од стране МУП РС Сектора за ванредне сизуације и да ли поседујете сагласност?

Наиме, одговорно тврдимо да специфицирана опрема (а ради о опреми произвођача SCHRACK) није компатибилан са протоколом XP 95 и то се може доказати кроз касније вештачење ако постоји потреба. Из тог разлога Вас молим да документације измените на тај начин што ћете само захтевати централну јединицу која је компатибилна са XP 95 протоколом, а не да специфирате опрему и тражите слање е-маила порука а опрема није компатибилна и нисте испунили основне захзеве за адресабилнисистем. Тражите централни уређај са капацитетом по једној петљи од 250 елемената а XP 95 протокол подржава 126 елемената по петљи.

2. Питање: Као додатне услове наводите под тачком 2 да понуђач располаже алатом за обављање делатности а не тражите да је понуђач овлашћења од произвођача опреме да може да врши надоградњом и проширењем система задојаву пожара са елементима са XP 95 проколом што је сасвим нормално и пожељно јер се ради о сигурносном систему за који је потребна посебна обука од стране произвођача опреме?

3. Питање: На који документ конкретно мислите када тражите да сервисер имају завршену обуку за сервисирање стабилни система за дојаву пожара. Да ли се под овим сматра да запослени поседује сертификат од стране произвођача опреме за сервисирање и одржавање?

4. Питање: У тачки 3. Измена и допуна тендерске документације (4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА) између осталог тражи се следеће: Доказ (тачка 5) за правна лица, предузетнике и физичка лица. Потврда издата од стране произвођача, на име понуђача, која мора садржати назив Наручиоца и број и назив предметне јавне набавке. Уколико је потврда на страном језику, уз њу се мора приложити и превод на српском језику оверен од стране судског тумача.

5. Питање: У тачки 3. Измена и допуна тендерске документације (4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА) између осталог тражи се следеће: 5) да испуњава услов пословног капацитета: - да је обучен и сертифициован за инсталацију, монтажу, конфигурисање и пуштање у рад, одржавање и сервисирање понуђене опреме, односно система Доказ (тачка 5) за правна лица, предузетнике и физичка лица Потврда издата од стране произвођача, на име понуђача, која мора садржати назив Наручиоца и број и назив предметне јавне набавке. Уколико је потврда на страном језику, уз њу се мора приложити и превод на српском језику оверен од стране судског тумача. С обзиром на чињеницу да је вредност ове набавке врло мала и да већина понуђача има ову опрему на лагеру, те се она не увози посебно за овај посао, молим Вас да ни одговорите на

следеће питање: Да ли је довољно да понуђач достави генерални уговор о заступању са произвођачем опреме?

Одговори на питање 1, 2,3,4 и 5: На основу постављених питања од стране понуђача, Наручилац је констатовао да је потребно извршити измену Конкурсне документације. С обзиром да је Конкурсна документација рађена у складу са постојећим пројектом, неопходно је исти изменити и ускладити са датим сугестијама и чињеничним стањем. Измена Пројекта захтева дужи временски период, тако да ће Наручилац донети Одлуку о обустави поступка и исти покренути када се за то створе услови.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ