

1 Одговори на питања Понуђача у поступку јавне набавке радови – проширење система за аутомтску дојаву пожара

1. Питање: Да ли имате оверен пројекат за систем аутоматске дојаве пожара?

1.Одговор: Наручилац поседује оверен пројекат за проширење система за аутомтску дојаву пожара.

2. Питање: Да ли је опис Адресне централе (спецификација) преписан из пројекта , ако није на основу чега је састављен?

2. Одговор: Опис централе је преписан из предмера, који је саставни део пројекта.

3. Питање: На стр. 4 и стр. 20 код адресне пп централе захева се Атест ЕН 12094-1 који се не односи на аутомаску Дојаву пожара, него за гашење пожара. Молимо да измените овај услов у опису Адресне централе, како би техн. Спецификација била у складу са Законом о ЈН (атести и други документи могу да се односе само на предмет ЈН)

3. Одговор: Није неопходно да централа има атест EN 12094-1.

4. Питање: На стр. 20 траже се аку. Батерије 12 В, 7 Ах -што из искуства знамо да није довољно за 72 сата рада без напајања

4. Одговор: Постоји прорачун батрија у пројекту. Потребно је понудити батерију одговарајућег капацитета за резервно напајање минимум 72 сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног напајања.

5. Питање: Да ли имате прорачун капацитета Ау. Батерија (у пројекту) или је то написано произвољно (мин. Капацитет Аку, батерија за овакав систем је 12 или 18 Ач)

5. Одговор: Имамо прорачун капацитета Ау. Батерије у пројекту.

6. Питање: На страни 6 дефинисали сте обавезне услове према чл. 75 Закона о јавним набавкама, али сте изоставили услов по чл. 75.5 “ Дозвола за обављање делатноси” који је обавезан за дојаву пожара , према Закону о заштити од пожара.

6. Одговор: Наручилац ће изменити конкурсну документацију у предметном делу.

7. Питање: Молимо вас да измените обавезне услове и ускладите их са Законом о јавним набавкама на страни 7. Додатни услови, под тач 5 имате услов кадровски капацитет. С обзиром да је за добијање дозволе за рад за Стабилне системе аутоматске дојаве пожара , коју издаје МУП **правно лице мора да има у сталном радном односу мин 2 дипл. ел. инжењера са положеним стручним испитом инжењерске Коморе и Лиценцу за Пројектовање и извођење посебних система и мера (Б2) коју издаје МУП**, (лична лиценца Б2 није довољан услов за обављање послова из предмета ЈН) као и 2 стално запослена радника са ССС и положеним општим испитом из ППЗ- Овај услов је Непотребан.

7. Одговор: Наручилац ће изменити конкурсну документацију у предметном делу.

8. Питање: У тачки 3. конкурсне документације “Спецификација” тражи се следеће:

“- функцију за аутоматско слање емаил порука о промени стања система путем локалне рач. мреже на најмање 10 унапред одређених адреса”. Да ли је довољно да централа има могућност слања е-mail порука на поруке на 2 – 3 адресе уместо на десет адреса?

8. Одговори: Наручилац ће изменити конкурсну документацију у предметном делу.

10. Питање. – Да ли инвеститор има пројекат проширења система аутоматске дојаве пожара усклађен са важећим Законом о заштити од пожара?

10. Одговор: Да, има пројекат проширења система аутоматске дојаве пожара усклађен са важећим Законом о заштити од пожара.

11. Питање. – С обзиром да је тражени капацитет батерија недовољан за тражену аутономију система, може ли се добити извештај техничке контроле о исправности пројекта?

11. Одговори: Није рађена техничка контрола исправности пројекта. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у предметном делу.

12. Питање. – По важећем Закону о заштити од пожара тражене радове може обавити једино предузеће са лиценцом МУР-а В1. Због чега се у тендерској документацији не тражи та лиценца?

12. Одговор: Наручилац ће изменити конкурсну документацију у предметном делу.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ